

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПО «ПМК»
Борова Т.Е.



2. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский медицинский колледж».
- 1.2. Адрес объекта: 180007, г. Псков, ул. М. Горького, д.28
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 1; 2; 3;4 этажей – 3 415,8 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3 604 - кв. м.
- 1.4. Год постройки здания - 1978 г. Последний капитальный ремонт здания – 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2025 капитального - 2030*
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Псковский медицинский колледж». Сокращённое наименование – ГБПОУ ПО «ПМК»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 180007, Псковская обл., г. Псков, ул. М. Горького, д.28
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство здравоохранения Псковской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, zdrav.pskov.ru, телефон +7 (8112) 29-98-99
- 1.13. Данные о ранее проведённых обследованиях - Паспорт доступности ОСИ от 15.05.2014 г., утвержденный начальником Территориального управления г. Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

2. Характеристика деятельности на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - образование, здравоохранение.
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образование профессиональное среднее, повышение квалификации, профессиональная переподготовка.

- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, в т.ч. дистанционно.
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста и дети.
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения
 2.6. Плановая мощность: посещаемость 500 человек в день
 2.7. Участие в исполнении ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации) инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Количество этажей – 1; 2; 3; 4 этажи
 3.2. Количество входных групп – 2
 3.3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 Ближайшие остановки общественного транспорта:
 - «Областная больница-1»; «Областная больница-2», автобус №№: 2, 5, 8, 8а, 19
 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
 - общественный транспорт – да, маршрутное такси – нет.
 3.4. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.4.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ≈ 25 - 65 м.
 3.4.2. Время движения (пешком) 1-3 мин.
 3.4.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 3.4.4. Перекрестки: да (регулируемые со звуковой сигнализацией)
 3.4.5. Информация на пути следования к объекту: отсутствует
 3.4.6. Перепады высоты на пути следования: да
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да
 3.4.7. Путь движения на участке: *перепады высот есть с нормативными уклонами, без установки тактильной плитки.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (временно недоступно)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, К)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, О)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ). Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59.13330, требуется принять меры по повышению доступности объекта ОСИ для инвалидов (М1 – М4) и МГН.

Для обеспечения полной доступности объекта рекомендуется:

Обеспечит на путях движения от остановки транспорта систему средств информационной поддержки, доступных для МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330.

Предусмотреть парковочные места для транспорта инвалидов, размерами 6,0 x 3,6 м, обозначив дорожной разметкой (специальными знаками на поверхности покрытия). Предусмотреть беспрепятственное передвижение от парковки до доступного входа (доступный пешеходный подход от парковочного места). Парковочное место должно быть размещено не далее 50 м. от доступного для инвалидов входа в учреждение (п. п. 5.2.1-5.2.5 СП 59.13330).

Обеспечить универсальность входа на объект с учетом всех категории пользователей, обозначив вход знаком доступности для инвалидов. При реконструкции и приспособлении существующего здания при выполнении проектных решений учитывать обустройство в рамках «разумного приспособления». До осуществления работ по приведению в соответствие к нормативным значениям входной группы использовать, для оказания помощи инвалидам опорникам, техническое средство реабилитации -

лестничным (гусеничный) мобильный подъемник для ручных механических колясок «Ступенькоход-Барс» (имеется в наличии).

Выполнить переустройство лестничного марша крыльца в соответствии с требованием СП 59.13330 и ограждение лестничного марша поручнями высотой 0,9 м. в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261 и СП 59.13330.

Предусмотреть нормативный пандус в соответствии СП 59.13330

Установить нормативную кнопку вызова персонала перед лестничным маршем на высоте на высоте от 1,0 до 1,4 м от уровня пола, разместить рядом табличку контрастного цвета с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля в соответствии с требованием СП 31-102-99, СП 59 13330.

Привести в соответствие эвакуационные выходы (ширина дверного проема, пороги, контрастное сочетание цветовых решений, освещение) и пути эвакуации. Обеспечить контраст поручней лестниц на путях эвакуации.

Предусмотреть эвакуационные кресла для эвакуации людей по лестницам групп мобильности М1–М3 с этажей выше первого (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25).

Идентифицировать символами доступности доступные для МГН элементы здания и территории (входы и выходы, доступные для МГН (т.к. не все входы и выходы доступны), входы в универсальную уборную, зоны предоставления услуг, пути эвакуации инвалидов, специальные зоны отдыха и ожидания для МГН), а также в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы) установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу в соответствии с требованиями СП 59 13330. *(Необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания в соответствии знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации и в соответствии с требованиями СП 59 13330.2020).*

При экспертизе санитарно-бытовых помещений выявлено, что расположенные на объекте помещения не в полной мере соответствуют СП 59 13330, привести в соответствие данные помещения.

Предусмотреть зоны отдыха, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, учитывая нормативные параметры скамьи для отдыха/ожидания.

Актуализировать информацию на веб-сайте организации об оказываемых инвалидам услугах и созданных условиях при посещении объекта. Уделить особое внимание информированию граждан с инвалидностью о наличии сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом необходимости

обеспечения информационной доступности и применения распространенных адаптивных решений для пользователей с различными видами нарушений функций организма.

Организовать обучение и инструктаж персонала по вопросам взаимодействия с инвалидами и оказания им необходимой ситуационной помощи в преодолении барьеров на объекте. Соответствующими приказами назначить: ответственных сотрудников организации, за организацию работ по обеспечению доступности объекта; за сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи. Внести необходимые изменения в должностные инструкции и разработать положения в части организации работы по обеспечению доступности услуг, сопровождению инвалидов и оказанию им необходимой помощи в преодолении препятствий.

Для инвалидов с нарушениями зрения и полной потерей функций зрения рекомендуется:

Оборудовать вход на земельный участок доступными для МГН элементами информации об объекте.

Выполнить на участках пола входной группы (у лестничных маршей и перед входной дверью) тактильно контрастные наземные указатели и грязесборные решётки в соответствии с требованиями СП 59.13330.

Установить (заменить) поручни на лестничных маршах при входе в здание и внутри здания. Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Обеспечить контраст поручней лестниц на путях эвакуации.

Использовать контрастное сочетание цветов полотен двери и применяемого оборудования, на эвакуационных выходах не менее 70%. Обеспечить уровень освещенности для отображения визуальной информации от 100 до 300 лк.

Обеспечить доступ незрячего с собакой-проводником, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на поводке с ошейником и намордником.

Организовать помощь со стороны сотрудников, ответственных за оказание помощи в сопровождении.

Для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется: Предусмотреть навигацию и информацию на объекте в объёме, обеспечивающем возможность самостоятельного получения сведений о предоставляемых услугах, назначении функциональных помещений, о расположении путей эвакуации и т.п. Предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание мест посещения. Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации (индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры).

Организовать оказание ситуационной помощи.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе инвалидов на колесо-колясках) рекомендуется Привести в соответствие входные группы в соответствии с требованиями СП 59 13330 (пандус, поручни на лестничном марше, ширина дверного проема, имеющиеся пороги уменьшить до нормативного значения 0,014 м., установить дверные доводчики)

Привести в соответствие наружные вызывные устройства и средства связи с персоналом.

Привести в соответствие дверные проемы с шириной одного полотна не менее 0,9 м.

Дооборудовать помещение санузлов в соответствии с требованиями СП 59 13330.

При подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: - при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; - при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола.

Предусмотреть эвакуационные кресла для эвакуации людей по лестницам групп мобильности М1–М3 с этажей выше первого (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25).

Обеспечить на объекте наличие сменных кресел-колясок, в том числе для использования технического средства реабилитации - лестничный (гусеничный) мобильный подъемник для ручных механических колясок «Ступенькоход-Барс».

Для инвалидов с нарушениями умственного развития рекомендуется:

Организовать помощь со стороны персонала.

Рекомендуется: для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР, индивидуальные решения с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ТР и КР, индивидуальные решения с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	Все зоны и участки	ТР и КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий- ТР, капитальный-КР); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по этапам адаптации в 2025 г. - 2030 г. в рамках исполнения Перечня мероприятий по обустройству объекта (п.6 настоящего отчета)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: все структурно-функциональные зоны объекта будут 100 % доступны всем категориям инвалидов и МГН (К, С, Г, О, У) - доступно полностью «ДП».

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - 2030 г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации)
- согласование с вышестоящей организацией
- согласование работ с общественными организациями инвалидов: требуется согласование с ПОО ВОИ.

Настоящий отчет является заключением уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: информационный портал Государственной программы «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru/> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ПОО ВОИ)

- анкета (информации об объекте) от 20.08.2025 №2025/01
- акта обследования объекта: № 1 от 20 августа 2025 г.

Согласовано:

Эксперт в области создания
и обеспечения безбарьерной среды



Артебякин Э.Ю.

Эксперт в области создания
и обеспечения безбарьерной среды
Председатель ПОО ВОИ



Борисенкова М.Э.